



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, г. Красноярск,
ул. 2-я Хабаровская, 4
(место составления акта)

27.10.2016
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица
№ 11/337/2962-р/кр/2016**

По адресу/адресам: 660041, г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4.

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 2962-р/кр от 07.09.2016 была проведена плановая, документарная проверка в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312 комбинированного вида», ИНН 2463038284** (далее – МБДОУ № 312).

Срок проведения проверки:

с 08 час. 00 мин. «03» октября 2016г. по 10 час. 00 мин. «27» октября 2016г.

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 09.09.2016 вх.№ 84

И.о. заведующего

МБДОУ № 312


(подпись) А.В. Спичкина

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Осьмуха Константин Николаевич;

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Крыкса Сергей Леонидович.

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующего – Спичкина Анастасия Викторовна.

Общие сведения

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 312 комбинированного вида».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 312.

Юр. адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47.

Фкт. адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47.

Контактные данные: тел. (391) 245-04-22, 247-28-34, mbdou312@mail.ru

Форма собственности: Муниципальная.

Вид деятельности: Образование дошкольное.

Реквизиты: ОГРН – 1022402141277; ИНН – 2463038284; КПП – 246301001

Руководство: **Заведующий – Малинина Лариса Витальевна**, действует на основании устава, утвержденного приказом главного управления образования администрации г. Красноярск, от 03.07.2014 № 531/п;

Заместитель заведующего – Спичкина Анастасия Викторовна, исполняет обязанности заведующего с 02.06.2016 в соответствии с приказом главного управления образования администрации г. Красноярск от 26.05.2016 № 52/к.

МБДОУ № 312 расположено в помещениях отдельно стоящего здания по адресу: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 04.03.2011 № 24-24-01/067/2009-005.

Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования

Договор (государственный контракт) на электроснабжение: № 11038 от 11.01.2016;

Акт разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 03.11.2009;

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 1879 от 26.12.2013;

Акт разграничения балансовой принадлежности по тепловым сетям: № б/н от 15.05.2013;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 13/07904 от 16.12.2013;

Акт разграничения балансовой принадлежности: Отсутствует;

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: ХВС: СКБ-32, № 24119-13; ГВС: ПРЭМ, № 077956;

- Тепловая энергия: ВКТ-7, № 21850;

- Электроэнергия: ЦЭ-6803В, № 008520019001977; ЦЭ-6803В, № 008520019002225.

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 07.11.2014;

- Тепловая энергия: Акт № 17/1273 от 25.09.2015;

- Электроэнергия: Акты №№ О/8-124, О/8-125 от 11.11.2009.

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: Имеется;

Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: Не используются;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: от 04.06.2012;

Энергетическое обследование: Проведено, ноябрь, 2011;


Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «СибирьЭнергоСервис», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – НП «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»;

Энергетический паспорт: № 024-064-2011/0040;

**В ходе проведения проверки:
Фактов нарушения обязательных требований, установленных нормативными
правовыми актами, не выявлено:**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не вносилась.



_____ К.Н. Осьмуха
(подпись проверяющего)


_____ А.В. Спичкина
(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Нет.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике



_____ К.Н. Осьмуха
(подпись)


Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике



_____ С.Л. Крыкса
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего
МБДОУ №312


_____ А.В. Спичкина
(подпись)

27.10.2016

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)