

Принято на общем собрании трудового коллектива
Протокол № 1 от 23.01.2023 г.

Согласовано с ППК МАДОУ № 244
Гайкова А.В.
Протокол № 1 от 24.01.2023 г.

Утверждаю
и.о. заведующего МАДОУ № 244
Т.Н. Рудинова
Приказ № 244/п от 24.01. 2023 г.



Инструкция о мерах пожарной безопасности в МАДОУ № 244

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Инструкция о мерах пожарной безопасности в МАДОУ разработана согласно:

- Постановления Правительства РФ от 06.09.2020 г. 147 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации“
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008 г. м 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 30.04.2020 г; приказ МЧС РФ от 02.12.2007 г. в ред. от 22 06.2011 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; требований Федерального закона 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 11. 06.2021 года.

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Обучение сотрудников МАДОУ мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.5. Все сотрудники МАДОУ должны под подпись ознакомиться с данной инструкцией, знать свои обязанности и порядок действий при пожаре и эвакуации.

1.6. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются заведующим МАДОУ Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.7. Вводный противопожарный инструктаж в МАДОУ проводится заведующим детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующего МАДОУ,

1.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего,

1.9. Обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников МАДОУ не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема их на работу, в дальнейшем не реже одного раза в гери года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и сотрудников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

1.10. Здания МАДОУ перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации района.

1.11. Сотрудники МАДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности

2.1. Производственные процессы не ведутся. Имеются помещения детских групп, подсобное помещение, служебные помещения, административные помещения, Использование в МАДОУ электрооборудования (электроводонагревателей, теплового Электрооборудования для приготовления пищи).

2.2. Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей дошкольного возраста.

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в МАДОУ

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении назначен заместитель заведующего по АХР – Яценко Максим Михайлович.

3.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) заведующего МАДОУ (лицо его заменяющее) назначен заместитель заведующего по АХР – Яценко Максим Михайлович.

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств назначен заместитель заведующего по АХР.

3.5. Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен заместитель заведующего по АХР.

3.6 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) назначен заместитель заведующего по АХР.

3.7. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания назначен заместитель заведующего по АХР.

3.8. Ответственным за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара назначен заместитель заведующего по АХР.

3.9. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников; не участвующих в тушении пожара н&Значен заместитель заведующего по АХР.

3.10. Ответственным за осуществление общего руководства пожаротушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является заведующий МАДОУ № 244.

- 3.11. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является заместитель заведующего по АХР.
- 3.12. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей назначен заместитель заведующего по АХР.
- 3.13. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является дворник Ушалова М_В
- 3.14. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны; привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является заведующий МАДОУ.
- 3.15. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является заместитель заведующего по АХР.
- 3.16. Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития является назначен заместитель заведующего по АХР.
- 3.17. Кроме того, являются ответственными за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели групп.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в МАДОУ

4.1. Заведующий МАДОУ должен:

- обеспечивать соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- обеспечивать разработку и осуществлять меры по обеспечению противопожарной защиты в МАДОУ,
- проводить противопожарную пропаганду, а также о сотрудников и воспитанников МАДОУ мерам противопожарной защиты;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории МАДОУ необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории МАДОУ;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в МАДОУ, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях; ■ обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в МАДОУ,
- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность в МАДОУ, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении;

- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала МАДОУ по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара,
- эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;
- запрещать (своим приказом) курение и использование открытого огня на территории и в зданиях МАДОУ,
- устанавливать порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта, но не реже раза в год, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огне задерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае возникновения пожара;
- обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов, их своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
- обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты МАДОУ (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
- также организовывать не реже раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты МАД(О)У с оформлением соответствующего акта проверки;
- обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком; который должен быть составлен с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений МАДОУ (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- в период осуществления работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, заведующий МАДОУ обязан принимать необходимые меры по защите объектов от пожаров;
- обеспечивать исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям МАДОУ, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам,
- обеспечивать своевременную очистку территории МАДОУ от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;
- в групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий МАДОУ размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий, выполненных из ткани (шторы, занавеси и т.д.);
- пост вахтера, сторожа должен быть обеспечен телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем;

- для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разрешается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте;
- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в МАДОУ.

4.2. Сотрудник МАДОУ, ответственный за пожарную безопасность, обязан:

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях дошкольного образовательного учреждения, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивать ежедневную передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;
- разрабатывать и утверждать у заведующего дошкольным образовательным учреждением инструкцию «О действиях персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем раз в полугодие осуществлять практические тренировки сотрудников МАДОУ;
- обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения в исправном состоянии, организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий МАДОУ с составлением соответствующего акта испытаний;
- обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже дошкольного образовательного учреждения;
- устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огне задерживающих устройств (заслонок, шиверов, и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае пожара;
- обеспечивать исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, а также при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого своевременно извещать об этом подразделение пожарной охраны,

4.3 Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

- строго соблюдать все требования настоящей инструкции, требования противопожарной безопасности, установленные в МАДОУ;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения,
- строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях МАДОУ;
- организовать с воспитанниками МАДОУ занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту
- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников МАДОУ.
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров.
- своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять все предписания; постановления и иные законные требования по соблюдению требований противопожарной безопасности в МАДОУ.

5. Порядок содержания территорий, зданий, помещений и путей эвакуации МАДОУ

5.1 Общие правила содержания территорий, зданий и помещений МЛДОУ,

5.1.1. В детском саду запрещено:

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы;
- оборудовать в подвалах мастерские, склады и другие хозяйственные помещения;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оборудовать в лестничных клетках и поэтажных коридорах другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

5.1.2. В групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий МАДОУ разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

5.1.3. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание МАДОУ, число парт (столов) в групповых помещениях и кабинетах МАДОУ. Число коек (в спальнях помещений) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах МАДОУ не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

5.1.4. Заведующий МАДОУ обязан обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек,

5.1.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях МАДОУ с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

5.2. Порядок содержания помещений и меры противопожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

- заведующий МАДОУ должен обеспечить осмотр помещений МАДОУ перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер противопожарной безопасности, дежурство ответственных работников на сцене и в зальных помещениях МАДОУ;
- на мероприятиях допускается использовать только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. В случае обнаружения какой-либо неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев электропроводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть незамедлительно обесточены;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения детского сада, ветки елки должны находиться на расстоянии не меньше метра стен и потолков помещения МАДОУ;
- строго запрещено использовать пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- строго запрещено украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- не допускается проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаро-взрывоопасные работы;
- не разрешается уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- запрещено полностью выключать освещение в помещении МАДОУ во время спектаклей или представлений;
- строго запрещено допускать нарушения установленных норм заполнения помещений МАДОУ людьми.

5.3 Порядок содержания и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха,

5.3.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- отключать огне задерживающие устройства;
- закрывать вытяжные каналы; отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня,
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания (газовых приборов);
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

5.3.2 Автоматические огне задерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии,

5.4, Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

5.4.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из здания МАДОУ,
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон.

5.4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий МАДОУ обязан обеспечить строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

5.4.3. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания МАДОУ, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

5.4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа,

5.4,5, Заведующий МАДОУ при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого) оборудования обязан обеспечить наличие свободных проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6. Пожарная безопасность в МАДОУ при эксплуатации электрооборудования

6.1, Эвакуационное освещение в МАДОУ должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения

6.2. Знаки противопожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

6,3 Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях МАДОУ запрещено:

- прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над территорией МАДОУ,
- в служебных помещениях МАДОУ размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т. д) горючие вещества и материалы; бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;

- эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции,
- использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы в групповых ячейках;
- использовать нестандартные электронагревательные приборы,
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в Электрощитовых (электрощитовую) электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; • во время проведения аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ применять временную электрическую проводку, используя удлинители и сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

6.4. Во время эксплуатации электроустановок запрещено:

- использовать электрическое оборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) заводов-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к возникновению пожара, а также применять электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, пользоваться некалиброванными плавкими вставками или другими самодельными аппаратами защиты от перегрузки и короткого замыкания

6.5. Пожарная безопасность на пищеблоке МАДОУ при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи

6.5.1. Работники МАДОУ, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

6.5.2. При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

- не перемещать рядом с ними легко воспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания,
- при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;
- работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности
- при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

6.5.3. При выполнении работ не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки; паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.
- использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;
- оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

6.5.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

6.5.5. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока людей шесть человек.

6.5.6. На пищеблоке МАДОУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

6.5.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место,

6.5.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

6.6. Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования в прачечной МАДОУ

6.6.1 к работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся в прачечной МАДОУ оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

6.6.2. Перед работой гладильное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;

6.6.3. При эксплуатации гладильного оборудования запрещается:

- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу; • включать, выключать электроутюг или прикасаться к нему мокрыми руками; • выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления);
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование,

6.6.4. По окончании рабочего дня перед закрытием прачечной проверить, отключено ли все оборудование,

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

7.1. На территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения категорически запрещено курить и использовать скрытый огонь.

7.2. Во время проведения покрасочных работ необходимо

- осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях МАДОУ у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно; • размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем

сменной подробности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально ответственных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

7.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории МАДОУ только с разрешения заведующего МАДОУ.

7.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны проводиться в зданиях и на территории МАДОУ только в отсутствие детей и персонала.

7.5 Порядок проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.6. Во время проведения огневых работ необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения МАДОУ, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения МАДОУ; в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями МАДОУ, открыть все окна;
- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне,
- немедленно остановить выполнение огневых работ в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

7.7. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
- осуществлять огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников. не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением;
- осуществлять основные работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейкой покрытий палов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

7.8. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

7.9. Строго запрещено осуществление огневых работ на элементах зданий МАДОУ, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями.

8. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаро - взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

8.1. Хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию (воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

8.2. Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

8.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок разрешено только в негорючих контейнерах.

8.4. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

8.5. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения).

8.6. Строго запрещено в помещении склада инвентаря использовать дежурное освещение, применять электроосветительные приборы, устанавливать штепсельные розетки,

8.7. Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться, Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов

9.1 Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) МАДОУ должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары: пыли.

9.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий МАДОУ и храниться в закрытом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

9,3, Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения,

10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов

10.1. В помещениях МАДОУ не проводятся работы, связанные с производством,

10.2 Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

11. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду территории

11.1. Заведующий МАДОУ в пределах своих полномочий должен обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам МАДОУ и пожарным гидрантам, находящимся на территории МАДОУ.

11.2. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями, на которых четко нанесены цифры, обозначающие расстояние да их месторасположения.

11.3. Категорически запрещено использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, которые предназначены для установки пожарно-спасательной техники.

11.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории МАДОУ не должна превышать 10 км/ч.

11.5. Строго запрещено использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями МАДОУ.

12. Порядок осмотра и закрытия помещений МАДОУ по окончании работы

12.1. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (Ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов; • проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя.

12.3. Сотруднику; провалившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

12.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений» (Листе противопожарного осмотра помещения), находящемся на посту охраны,

13. Обязанности и действия работников МАДОУ при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из МАДОУ

13.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников МАДОУ и привлекаемых к ликвидации пожара лиц должны прежде всего быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников МАДОУ, их эвакуацию и спасение.

13.2. Каждый сотрудник МАДОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему МАДОУ или дежурному администратору: а также сообщить о пожаре по телефону при этом сообщить диспетчеру: • свою фамилию и имя

- адрес детского сада: г. Красноярск, улица Тельмана 47в;
- номер телефона 224-24-38;
- кратко описать: где загорание или что горит,
- сколько людей находится в МАДОУ,
- не отключайте телефон первыми, у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

13.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены.

13.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АНС.

13.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

13.6. Заведующий или дежурный администратор МАДОУ должен.

- проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников МАДОУ о пожаре.

13.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала МАДОУ в соответствии с планом эвакуации — ответственный дежурный по зданию, Воспитатели и помощники воспитателей должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать воспитанников МАДОУ согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал посещаемости детей и воду на случай чрезвычайной ситуации.

13.8. Следует осуществить переключку детей по спискам и отчитаться о ее результатах ответственному сотруднику МАДОУ по эвакуации,

13.9. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции — ответственный заместитель заведующего по АХР МАДОУ.

13.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников МАДОУ, не участвующих в ликвидации пожара — шеф-повар МАДОУ.

13.11. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы) - музыкальный руководитель МАДОУ.

13.12. Звену пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады,

13.13. Дежурный администратор при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

13.14. Одновременно с ликвидацией пожара ответственный сотрудник детского сада за противопожарную безопасность МАДОУ должен организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей МАДОУ.

13.15. Обязанности заведующего МЛДОУ:

- распоряжается о прекращении любой деятельности в МАДОУ, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала МАДОУ по эвакуации детей и ликвидации пожара;
- контролирует, все ли воспитанники и персонал МАДОУ эвакуированы за пределы опасной зоны;
- в случае если не все воспитанники и персонал МАДОУ смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организывает спасение людей, используя для этого все имевшиеся силы и средства
- обеспечивает строгое соблюдение техники безопасности персоналом МАДОУ, принимающим участие в спасательных работах;
- организывает встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию МАДОУ, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;
- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях МАДОУ, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

13.16. Обязанности заместителя заведующего по АХР МАДОУ при пожаре :

- обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых и сильнодействующих веществ.

13.18. Обязанности воспитателей МАДОУ при пожаре и эвакуации:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры; прием пищи;

- с учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключите условия; способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из МАД(О)У;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
- при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;
- в теплое время года дети группами размещаются на эвакуационной площадке (спортивной площадке МАДОУ);
- в холодное время года дети размещаются в помещениях МБОУ СШ 56 по адресу г Красноярск проспект Ульяновский 34а и в помещениях МЛДОУ 148 по адресу г. Красноярск улица Комарова 5а;
- после эвакуации воспитанников в безопасное место, сверьтесь всех детей по списку, все ли на месте;
- если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре МАДОУ и вызовите скорую помощь;
- доложите заведующей МАДОУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

13.19. Обязанности младшего воспитателя при пожаре и эвакуации детей:

- помогает воспитателю одевать детей;
- если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми;
- сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

14. Отключение электроэнергии в детском саду при пожаре

14.1. Отключение электроэнергии в помещениях МАДОУ осуществляет заместитель заведующего по АХР.

14.2. Отключить электроэнергию в помещениях детского сада следует только по указанию заведующего МАДОУ, ответственного сотрудника за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

14,3- Общее обесточивание МАДОУ производится из электрощитовой.

15. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними

15.1. Огнетушители, расположенные в коридорах и проходах МАДОУ, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей из здания МАДОУ, Огнетушители следует

размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений детского сада на высоте, не превышающей метра,

15.2. Огнетушители, находящиеся в здании МАДОУ, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество,

15.3. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний, Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

15.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой, Не разрешается размещать в помещениях МАДОУ и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности,

15.5. Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов,

15.6. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1 000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

15.7, Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

15.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- торящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- использованный огнетушитель следует сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале уста первичных средств пожаротушения;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

16. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним

16.1. Внутренний пожарный кран в МАДОУ предназначен для тушения возгораний различных объектов, кроме электроустановок, находящихся под напряжением;

16.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

16.3. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) должны крепиться к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом должно быть обеспечено открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

16.4. При возникновении возгорания необходимо обязательно убедиться в том, что очаг возгорания не является электроустановкой или электрическим прибором.

16.5. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом; в сторону горящего объекта, зоны;
- поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации возгорания;
- в случае использования пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем; в то время как один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону возгорания;
- категорически запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с ликвидацией пожаров, проведением тренировочных занятий,

Ответственный за пожарную безопасность – заместитель заведующего по АХР Яценко Максим Михайлович.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 244", Грудинова Татьяна Николаевна,
Исполняющий обязанности заведующего
01.03.2023 12:26 (MSK), Сертификат 75D85394B0C0E74B3ECE0DB27A20FF5B