



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, г. Красноярск,
ул. 2-я Хабаровская, 4

(место составления акта)

28.06.2018

(дата составления
акта)

16:00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица
№ 11/100/1613/2018**

По адресу/адресам: Место нахождения: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 4 «а».

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1613-р/кр от 15.05.2018 с была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 311» ИНН 2462023623, (далее – МБДОУ «Детский сад № 311»).

Срок проведения проверки:

с 08 час. 00 мин. «01» июня 2018г. по 16 час. 00 мин. «28» июня 2018г.

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 16.05.2018 вх. № 27

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 311» _____ Н.В. Кашапова

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Малыгин Сергей Николаевич;

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Семенова Наталья Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ Детский сад №311» - Кашапова Нелли Владимировна.

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 311» – Малярова Нина Павловна.

Общие сведения

Полное наименование: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №311».

Сокращенное наименование: МБДОУ Детский сад № 311».

Юр. адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 4 «а».

Факт. Адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 4 «а».

Контактные данные: тел. (391) 225-16-47.

Форма собственности: муниципальная.

Вид деятельности: осуществление обучения.

Реквизиты: ОГРН – 1022402485841; ИНН – 2465041042/; КПП – 246501001.

Руководство: Заведующий – Кашапова Нелли Владимировна, назначенная приказом №175-л/с 22.05.2018 главного управления образования администрации города Красноярска;

Общая численность персонала предприятия на момент проверки 40 человек.

МБДОУ Детский сад №311» находится в отдельно стоящем здании по адресу: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 4 «а» на основании Свидетельство о государственной регистрации 25 ЕК «532781.

Краткая характеристика обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждена заведующим в 24.01.2015 году.

Энергетическое обследование проведено в ноябре 2012 год. Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «СибирьЭнергоСервис», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – СРО Некоммерческое партнерство «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (НП « Сибэнергосбережение») с выдачей энергетического паспорта № 024-064-2012/0525.

Декларация о потреблении энергетических ресурсов за 2017 год подана.

Теплотехническая часть

Краткая характеристика эксплуатации теплооборудования:

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 471 от 01.01.2018;

Акт разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 12.03.2008;

Договор (государственный контракт) на холодное водоснабжение: № 11/07593 от 01.01.2018;

Акт разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 02.сентября 2009;

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: ХВС: ВСКМ 90-40 134046422; ГВС: ВКТ-7; № 16293;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов: ХВС: № 6/н от 24.11.2014.; ГВС: №17/1265 от 04.04.2018, отопление: №17/1265 от 04.04.2018.

-Тепловая энергия: ВКТ-7, № 16293 №17/1265 от 04.04.2018.

Контракт №311-18 от 27.12.2017 на оказание услуг по аварийно –техническому обслуживанию заключен с ООО «Теплоучет».

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется;

Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: не используются;

Электротехническая часть

1. Краткое описание схемы электроснабжения:

Электроснабжение здания детского сада (г. Красноярск, Бульвар Солнечный, 4 А) выполнено от РУ-0,4 кВ ТП-16 кабельной линией АПВБШВ(3*70+1*35) мм² L=2*90 м, согласно акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 01.09.2009г..

2. Договор на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 11548 от 29.12.2017г.

3. Контракт на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию № 311-Э от 27.12.2017г. заключенный с ООО «Электросвет».

4. Технические условия на электроснабжение нежилого здания № 217-22-814 от 07.05.2004г.

5. Технические данные

- Максимальная мощность: 59,1 кВт.
- Категория надежности электроснабжения: II (вторая).

6. Акт аварийной и технологической брони (если есть) - нет;

7. Собственных источников электроэнергии предприятия - нет.

8. Данные об учёте потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ-0,4кВ	0,4	ЦЭ6803В	1	2009	2009	008522022011851
ВРУ-0,4кВ	0,4	ЦЭ6803В	1	2009	2009	008522022011976

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта,	Лицо, допустившее нарушение
-------	---	---	-----------------------------


		требования которого нарушены (не соблюдены)	
1.	Лицо замещающее ответственного за электрохозяйство из числа административно- технического персонала не прошел проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности, а именно: IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.	п. 1.2.7, п. 1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03. (далее - ПТЭЭП) п. 9 Проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956 (далее – ПЛ)	Заведующая МБДОУ Детский сад № 311
2.	Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство.	п. 2.7.15 ПТЭЭП п.172 ПЛ	Заведующая МБДОУ Детский сад № 311
3.	Отсутствует присоединение технологического оборудования к системе уравнивания потенциалов согласно требований Правил	п. 7.1.88 ПТЭЭП. п. 172 ПЛ	Заведующая МБДОУ Детский сад № 311

Прилагаемые документы:

1). Предписание №11/100-Э от 28.06.2018

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена.

 С.Н. Малыгин
(подпись проверяющего)

 Н.В. Кашапова
(подпись уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике
(подпись)

 С.Н. Малыгин

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике
(подпись)



Н.В. Семенова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №311»



Н.В. Кашапова

28.05.2018