

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-66, [ond.krsk@yandex.ru](mailto:ond.krsk@yandex.ru)

г. Красноярск  
(место составления акта)

28 апреля 2016 года  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 423**

по адресу: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Волгоградская, 33 а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 24.03.2016. № 423 подписанного  
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 об-  
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направле-  
нию развития детей» (далее – МБДОУ № 63)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” апреля 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2  
“ 28 ” апреля 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня / 3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена 28.03.2016 в 14 ч. 00 мин. заведующим  
МБДОУ № 63 Борониной И.В.   
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному  
надзору Навойчик Екатерина Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-  
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности  
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредити-  
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 63 Боронина Ирина Викто-  
ровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-  
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий  
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Запоры на внутренней двери центрального эвакуационного выхода № 1 из МБДОУ не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	<b>п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Юридическое лицо – МБДОУ № 63 в лице заведующего Борониной И.В.
2.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений пищеблока не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	<b>п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Юридическое лицо – МБДОУ № 63 в лице заведующего Борониной И.В.
3.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений прачечной не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	<b>п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Юридическое лицо – МБДОУ № 63 в лице заведующего Борониной И.В.
4.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью эвакуационного выхода № 4 (правое крыло), находится в нерабочем состоянии.	<b>п. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	Должностное лицо – заведующий МБДОУ № 63 Боронина И.В.
5.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности,	<b>п. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года</b>	Должностное лицо – заведующий МБДОУ № 63 Боронина И.В.



в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью центрального эвакуационного выхода № 1, находится в нерабочем состоянии.	<b>№ 390 «О противопожарном режиме»</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	
--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- краткая характеристика объекта на 1 л;
- объяснения заведующего МБДОУ № 63 от 27.04.2016;
- предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 423/1/1-5 от 28.04.2016

Подписи лиц, проводивших проверку: Навойчик Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 7 приложениями получил(а): заведующий МБДОУ № 63 Боронина И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Номера «телефонов доверия»:**

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)  
 Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).