

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)
660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-99, (ond.krsk@yandex.ru)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 423/1/1-5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – МБДОУ № 63)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «24» марта 2016 года № 423, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «05» апреля 2016 года, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «28» апреля 2016 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Навойчик Екатериной Вячеславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

территории, зданий и помещений МБДОУ № 63, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Волгоградская, 33 а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ № 63 Борониной Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 423/1/1 | Запоры на внутренней двери центрального эвакуационного выхода № 1 из МБДОУ не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 01.07.2016 | |

| | | | | |
|---------|---|---|------------|--|
| 423/1/2 | Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений пищеблока не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 01.07.2016 | |
| 423/1/3 | Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений прачечной не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 01.07.2016 | |
| 423/1/4 | Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью эвакуационного выхода № 4 (правое крыло), находится в нерабочем состоянии. | п. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы | 01.07.2016 | |
| 423/1/5 | Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью центрального эвакуационного выхода № 1, находится в нерабочем состоянии. | п. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы | 01.07.2016 | |

| | |
|--|--|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | |
| 1 | «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Навойчик Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2016

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ № 63

Боронина И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2016



_____ (подпись)

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).