

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей»

(МБДОУ № 63)

ул. Волгоградская, 33-а, г. Красноярск, 660037, тел/ факс 262-26-30

ИНН/КПП 2462023302/246201001

E-mail mdou63@yandex.ru, caim: <http://kras-dou.ru/63>

Отчёт о исполнении предписания

№ 423/1/1-5 от 28.04.2016

№ п/п	Вид нарушения	Сроки выполнения
1.	Запоры на внутренней двери центрального эвакуационного выхода № 1 из МБДОУ не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено, поставлены заглушки на замки
2.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений пищеблока не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено, установлены запоры на дверь, позволяющие открывание двери без ключа
3.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещений прачечной не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено, установлены запоры на дверь, позволяющие открывание двери без ключа

Также были выявлены нарушения со стороны руководителя МБДОУ, срок устранения - до 01.07.2016 г.

№ п/п	Вид нарушения	Сроки выполнения
4.	Руководителем МБДОУ № 63 не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью эвакуационного выхода № 4(правое крыло), находится в нерабочем состоянии	Устранено, 6.04.2016 мастером ООО «Электрические Системы Безопасности» произведена замен лампочек
5.	Руководителем МБДОУ № 63 не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а именно знак эвакуационного выхода, расположенный над дверью центрального эвакуационного выхода № 1, находится в нерабочем состоянии	Устранено, 6.04.2016 мастером ООО «Электрические Системы Безопасности» произведена замен лампочек

Заведующий



И.В. Боронин