



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №10/493 -Э

23.10.2018г

Законному представителю
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направлению развития детей»

660037, г. Красноярск, ул.
Волгоградская, 33А

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Севостьяновым Михаилом Ивановичем в период с 01 октября 2018 года по 23 октября 2018 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 3093-р/кр от 05.09.2018 проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – МБДОУ№63), ИНН 2462023302.

Юридический адрес: ул. Волгоградская, 33А, г. Красноярск, 660037.

Реквизиты: ИНН/КПП 2462023302/246201001, ОГРН –1022402061461;

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 23 октября 2018 года №10/493/3093-р/кр/2018, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок выполнения |
|----------|---|--|--------------------|
| 1. | Не организована работа с командированным персоналом, в соответствии с требованием Правил. | ПОТ ЭЭ, п.46.3 ПЛ п.353 | 28.10.2019 |
| 2. | Не в полном объеме предоставлены протоколы испытаний и измерений электрооборудования учреждения зарегистрированной электролабораторией (не предоставлены следующие протоколы испытаний: измерение сопротивления петли фаза-ноль, прогрузки автоматических выключателей) | ПТЭЭП, п. 1.2.2 ПЛ п.4.3 | 28.10.2019 |
| 3. | Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем учреждения по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы. | ПТЭЭП, п.1.6.7 ПЛ п.39.2 | 28.10.2019 |
| 4. | Не предоставлены пересмотренные и утверждённые однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки учреждения при нормальных режимах работы оборудования | ПТЭЭП п. 1.5.18. ПЛ п.53.7 | 28.10.2019 |
| 5. | Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, не предоставлен. | ПТЭЭП, п.1.8.9 ПЛ п.53.1 | 28.10.2019 |
| 6. | В учреждении отсутствует перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем учреждения, в котором указаны небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации. | ПОТЭЭ, п.8.1., 42.10. ПЛ п.271 | 28.10.2019 |
| 7. | В учреждении отсутствует график работ по очистке светильников | ПТЭЭП, п.2.12.2. ПЛ п.211.1 | 28.10.2019 |
| 8. | В вентиляционной камере на электродвигателях и приводимых механизмах (вентиляторах) не нанесены стрелки направления вращения. | ПТЭЭП, п.2.5.3. ПЛ п.136.1 | 28.10.2019 |

| ВРУ-0,4кВ | | | |
|-----------|---|-------------------------------|------------|
| 9. | Отсутствует, утверждённая ответственным за электрохозяйство учреждения, однолинейная схема электроснабжения. | ПТЭЭП, п.1.5.18 ПЛ п.53.7 | 28.10.2019 |
| 10. | На дверях ВРУ не нанесены необходимые надписи, предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. | ПТЭЭП п. 2.2.20 ПЛ п.83.2. | 28.10.2019 |
| 11. | Покрытие полов во ВРУ не препятствует образованию цементной пыли. Стены, пол и потолок не окрашены пыленепроницаемой краской. | ПТЭЭП, п. 2.2.10. ПЛ п.72 | 28.10.2019 |
| 12. | В месте хранения защитных средств отсутствует утвержденный Перечень средств защиты. | ПТЭЭП п.1.8.2., 1.8.5. | 28.10.2019 |
| 13. | Не все сквозные отверстия через стены уплотнены. | ПТЭЭП п.2.2.3 ПЛ п.68.3 | 28.10.2019 |
| 14. | Отсутствует запас <u>калиброванных</u> плавких вставок, соответствующих типу предохранителей. | ПТЭЭП п. 2.2.16 ПЛ п.78 | 28.10.2019 |
| 15. | Учреждением не выполнены требования по покрытию несгораемыми плитами кабельных каналов | ПТЭЭП п.2.2.11 ПЛ п.74. | 28.10.2019 |

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./.
2. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/.
3. ПЛ /Приложение N 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года N 557/

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен.



(ФИО, подпись)

О.К. Морозова

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору
в электроэнергетике Енисейского
управления Ростехнадзора



М.И. Севостьянов

Экземпляр предписания на 4-х листах для исполнения получен:

И.о. заведующего МБДОУ № 63

(должность, ФИО, подпись, дата)

О.К. Морозова

23.10.2018

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.