

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»,  
тел. (39133) 2-46-48; pc45ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224**  
**о назначении административного наказания**

18 июня 2021 года

пгт. Емельяново

Я, заместитель главного государственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Бикбов Ильяс Хамматович, рассмотрел материалы дела об административном правонарушении № 224 в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мининский детский сад «Родничок» (далее — МБДОУ Мининский детский сад «Родничок») расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14, с целью привлечения к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ),

**УСТАНОВИЛ:**

Рассмотрение дела проводилось в присутствии заведующего МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» Шамаловой Татьяны Ивановны, паспорт серии 0417 № 141106 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 20.01.2018.

Перед рассмотрением материалов дела об административном правонарушении Шамаловой Т.И. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, КоАП РФ, ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации.

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении ходатайств и отводов не поступало.

Согласно материалам проведенной проверки и дела об административном правонарушении, на основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», при проведении плановой проверки, в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) от 06.05.2021 № 75, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 13:00 часов до 15:00 часов 03.06.2021, с 09:00 часов до 10:00 часов 09.06.2021 государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Шегедой Михайлом Васильевичем, проведена плановая проверка объекта защиты здания и прилегающей территории МБДОУ Мининский детский сад «Родничок», расположенного по адресу: Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14, в 10 часов 00 минут 09.06.2021 установил нарушение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативных документов пожарной безопасности, а именно:

Декларация пожарной безопасности не представлена	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения.
--	---

	<p>производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:</p> <p>1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);</p> <p>2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).</p> <p>2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.</p> <p>3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.</p> <p>4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.</p> <p>5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p> <p>приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"</p>
<p>Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не представлен</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта</p>	<p>п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем</p>

<p>защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке</p>	<p>противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Протоколы испытаний наружных лестниц не представлены</p>	<p>п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p>Внутренний противопожарный водопровод, находится в неисправном состоянии (Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 12.05.2021)</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>п. 7.6 СП 10.13130.2020, утверждённого Приказом МЧС от 27.07.2020 № 559 Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с.</p>
<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на двери складского помещения (2 этаж по техническому паспорту помещения № 41) обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности</p>	<p>п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничние распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>
<p>Сведения о проверке и техническом обслуживании огнетушителей</p>	<p>п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>

автоматической пожарной сигнализации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
Запоры на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (1 этаж по техническому паспорту помещения № 24)	<p>п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.</p> <p>Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.</p>

за что предусмотрена административная ответственность **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнём.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о том, что на объекте защиты МБДОУ Мининский детский сад «Родничок», расположенном по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14, не создана система обеспечения пожарной безопасности, что является нарушением ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара,
- систему противопожарной защиты,

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.32, 11.16 настоящего кодекса и ч. 3-8 настоящей статьи, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Доказательствами, подтверждающими совершение юридическим лицом МБДОУ Мининский детский сад «Родничок», нарушений требований пожарной безопасности, является акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 09.06.2021 № 75, протокол об административном правонарушении от 09.06.2021 № 224, объяснение заведующего МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» Шамаловой Т.И.

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии Шамаловой Т.И., факт наличия нарушений Шамаловой Т.И. не оспаривается.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено. Согласно материалам дела об административном правонарушении № 224 юридическое лицо – МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» ранее к административной ответственности не привлекалось.

В ходе рассмотрения, заслушав представителя юридического лица Шамалову Т.И. и оценив доказательства в совокупности, прихожу к следующему выводу:

Юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мининский детский сад «Родничок» являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться недвижимым имуществом расположенным по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14, обязано в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, а также нести ответственность за нарушение этих требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 2.1, ст. 4.1, ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 5 ст. 29.10, ст. 3.4 КоАП РФ, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, на основании ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие административную ответственность, выраженные в раскаянии лица совершившего правонарушение, оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействие органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об

административном правонарушении в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать действия юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мининский детский сад «Родничок» расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14 как административное правонарушение, ответственность за совершение, которого предусмотрена ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Назначить юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Мининский детский сад «Родничок» расположенному по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, микрорайон Геолог, 14 административное наказание в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:

арест не налагался

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: вышестоящий орган – управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, - вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору Красноярского края по пожарному надзору, по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, каб. № 313, либо в судебном порядке.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Срок вступления постановления в законную силу: 10 дней со дня вручения. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

#### Постановление вынес:

Заместитель главного государственного инспектора  
Емельяновского района  
по пожарному надзору



И.Х. Бикбов

Копию настоящего постановления получил "18" июня 2021 г.

заведующий МБДОУ Мининский детский сад «Родничок»

должность

  
подпись

Т.И. Шамалова

инициалы и фамилия

#### Отметка об исполнении постановления:

Постановление от 18.06.2021 № 224, исполнено «  »    20   г.

#### ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19