

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 29 » октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 1753
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. Крупской, 2 «А»
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 06.10.2021 № 1753 (учетный номер выездной проверки 24210061000201197049)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Храбровым Игорем Геннадьевичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

2) Казакевич Анжелой Сергеевной, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Красноярск, ул. Крупской, 2 «А»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко», ИНН 2463056653 (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Крупской, 2 «А»)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по « 29 » октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/ 2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по « 28 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту осуществления муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Крупской, 2 «А»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- программа первичного противопожарного инструктажа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко»;

- программа вводного противопожарного инструктажа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко»;

- протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко»;
- инструкция о мерах пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Солнышко»;
- копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;
- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- акты проверки внутреннего противопожарного водопровода;
- акт пережатки пожарных рукавов;
- учредительные документы;
- правоустанавливающие документы;
- журналы эксплуатации систем противопожарной защиты;
- эксплуатационные паспорта на огнетушители;
- журналы вводного и повторных инструктажей по пожарной безопасности;
- инструкция о порядке действия дежурного персонала объекта;
- технический паспорт на здание;
- проектная документация на АПС и СОУЭ;
- контракт на обслуживание систем противопожарной защиты объекта

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: не выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	---	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) приложение к акту проверки от 29.10.2021 №1753

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Храбров И.Г.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Государственный инспектор

Храбров Игорь Геннадьевич, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору,
тел. 226-43-17, эл. адрес: gpn2683403@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) «29» 10 2021 г. «12» часов «00» минут

Заведующий МБДОУ № 6 «Солнышко» Ю.В. Каминич

(должность, фамилия, инициалы
представителя контролируемого лица)


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом
выездной проверки:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.